

常州现代传媒中心管理有限公司冰蓄冷系统乙二醇2号板换更新改造项目

单一来源采购论证专家签到表

时间：2025年12月26日

专家姓名	职务职称	工作单位	联系电话
谢某	高工	常州大学	13861012156
史建平	教授	常州工学院	13961166501
张斌	讲师	江苏大学	13701500952

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名: 张之斌	
	职称: 工程师	
	工作单位: 江苏泰和工程	
项目信息	项目名称: 常州现代传媒中心管理有限公司冰蓄冷系统乙二醇2号板换更新改造项目	
	供应商名称: 南京金河玛冷暖设备有限公司	
专业人员论证意见	常州现代传媒中心管理有限公司冰蓄冷系统2-丙子原系统使用的交换板,为阿法拉伐品牌,因此品牌交换板具有专有技术,结构等唯一性。2021年更换的其中一块也是阿法拉伐品牌,现正常使用,其他3块运行逾12年,已超过使用年限,已出现穿孔故障,急需更换。 为保证使用功能,考虑到系统的一致性和稳定性,继续使用原品牌,可以保证系统的稳定性,可靠性,安全性。 此项用单一来源采购,符合国家的相关采购政策。	
专业人员签字	张之斌	日期2025年12月26日

注: 本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名:	史建平	
	职称:	教授	
	工作单位:	常州工学院	
项目信息	项目名称:	常州现代传媒中心管理有限公司冰蓄冷系统乙二醇2号板换更新改造项目	
	供应商名称:	南京金河玛冷暖设备有限公司	
专业人员论证意见	冰蓄冷系统是该中心唯一在特定时间受谷价电负荷调节的装置,实现节能减排并降低电耗成本,对保障中心日常运营节能效益至关重要。因原乙二醇老化,出现窜水故障,已无法保证水流稳定运行,鉴于设备标准使用周期达1-2个月,为确保尽快恢复水流稳定运行,优先实施2号乙二醇板换的更新改造工作,因所需乙二醇板换为金河玛品牌专用设备,原于2021年更换的设备均为阿法拉伐品牌,该板换具有技术、板片材质、流道结构等唯一性,非原厂产品无法与原有系统精准匹配,如保障项目一次性运行稳定性,必须采购阿法拉伐原厂产品。南京金河玛冷暖设备有限公司与阿法拉伐江苏区域授权经销商江苏威尔森热力技术有限公司为同一法人主体,可实施原厂设备与备件供应及售后服务。综上,本项目申请单一来源采购,拟由南京金河玛冷暖设备有限公司承接。		
专业人员签字	史建平	日期	2025年12月26日

注:本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。

附件

单一来源采购方式专业人员论证意见

专业人员信息	姓名： 缪 英	
	职称： 高 工	
	工作单位： 常州 大学	
项目信息	项目名称：常州现代传媒中心管理有限公司冰蓄冷系统乙二醇2号板换更新改造项目	
	供应商名称：南京金河玛冷暖设备有限公司	
专业人员论证意见	本项目所需乙二醇板换为冰蓄冷系统核心设备，原系统及已更换过的均为阿法拉伐品牌。该品牌板换采用专有技术、板片材质、流通结构等具有唯一性，非原厂正品无法与原有系统精准匹配，存在隐患，为保障项目稳定运行，须采用阿法拉伐原厂产品。南京金河玛冷暖设备有限公司与阿法拉伐江苏区域授权经销商南京贝尔森热力技术工程有限公司为同一法人主体，共享授权渠道与技术团队，能提供原厂设备与备件直供及全流程施工维保服务，保障项目正常运行。建议采用单一来源方式采购，由南京金河玛冷暖设备有限公司承接。	
专业人员签字	缪 英	日期 2025年12月 26日

注：本表格中专业人员论证意见由专业人员手工填写。